

"СОГЛАСОВАНО"

Первый заместитель директора –
главный диспетчер
филиала ОАО "СО ЕЭС"
Пензенское РДУ

 И.А. Шехватов
"23" 07 2014 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" –
"Мордовэнерго"

 Ю.И. Сергеев
"24" 07 2014 г.

**График
автоматического ограничения снижения напряжения
филиала ОАО "МРСК Волги" – "Мордовэнерго" на 2014 - 2015 гг.**

Место установки:
ПС 110 кВ Алексеевка

Номер фидера	Наименование потребителя	Нагрузка, МВт	Уставка (кВ)	Уставка (сек)	АПВ (кВ)	АПВ (сек)	Категория	Оперативное состояние автоматики
ВЛ 110 кВ	Алексеевка- Медаево	4,09	85	6	—	—	2,3	введена

Начальник ОЭР



Залипаев А.В.

Начальник ЦСРЗА



Ишуткин А.П.